

2023年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2023年11月28日
 期間:2023年 4月 1日～2024年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉋さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0					
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0					
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0					
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0					
合 計		0	0	0	0	0	0	0					

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉋さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0					
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0					
合 計		0	0	0	0	0	0	0					

※ 平成11年2月 埋立終了

＜最終処分 秋葉処分場(上流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4	採:5/9	採:6/13	採:7/12	採:8/3	採:9/13	採:10/11	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/12	検:5/17	検:6/23	検:7/25	検:8/21	検:9/22	検:10/23	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	11	11	10	9.9	7.9	8.4	12					
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	4.0	3.0	2.7	2.3	2.6	2.9	4.1					
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無					

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類
---	--	--	--	---------

＜最終処分 秋葉処分場(下流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4	採:5/9	採:6/13	採:7/12	採:8/3	採:9/13	採:10/11	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/12	検:5/17	検:6/23	検:7/25	検:8/21	検:9/22	検:10/23	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	31	31	30	29	29	28	28					
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	26	27	26	25	24	23	21					
			異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類
---	--	--	--	---------

＜最終処分 吉良処分場(上流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/5	採:5/10	採:6/7	採:7/5	採:8/2	採:9/6	採:10/4	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/21	検:5/24	検:6/19	検:7/18	検:8/16	検:9/20	検:10/17	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	8.9	9.8	9.4	10.8	9.3	10.3	10.0					
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	9.9	9.4	10	11	11	11	9.3					
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無					

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類
---	--	--	--	---------

〈最終処分 吉良処分場(下流)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/5	採:5/10	採:6/7	採:7/5	採:8/2	採:9/6	採:10/4	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/21	検:5/24	検:6/19	検:7/18	検:8/16	検:9/20	検:10/17	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	23.2	22.6	21.9	21.6	22.1	22.3	22.6					
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	41	33	38	37	39	41	39					
			異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類
---	--	--	--	---------

2023年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③
 <水質検査結果>〔放流水〕

更新日:2023年11月28日
期間:2023年 4月 1日～2024年 3月31日

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/5	採:5/10	採:6/7	採:7/5	採:8/2	採:9/6	採:10/4	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/21	検:5/24	検:6/19	検:7/18	検:8/16	検:9/20	検:10/17	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—					
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—	—					
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—					
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—					
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—					
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—					
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—					
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—					
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—					
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—					
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—					
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—					
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—					
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—					
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—					
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—					
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—					
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—					
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—					
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—					
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—					
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—					
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—					
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—					
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	0.1	—	—	—	—	—					
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	4.2	—	—	—	—	—					
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—					
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—					
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—					
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.15	—	—	—	—	—					
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—					
34	溶解性マンガ含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—					
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—					
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	<30	—	—	—	—	—					
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.05	—	—	—	—	—					
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—					
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	6.9	7.0	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9					
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	4.5	2.9	3.4	2.4	4.2	2.8	3.5					
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.9	3.0	2.5	2.7	4.5	2.8	2.1					
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	3.7	0.4	3.7	2.0	2.0	1.6	1.6					
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.6	5.8	3.4	4.3	5.2	3.9	2.1					
				ダイオキシン類											

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6	採:5/10	採:6/7	採:7/5	採:8/24	採:9/6	採:10/4	採:	採:	採:	採:	採:
				検:4/18	検:5/24	検:6/19	検:7/18	検:9/7	検:9/20	検:10/17	検:	検:	検:	検:	検:
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—					
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—	—	—					
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—					
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—					
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—					
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—					
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—					
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—					
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—					
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—					
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—					
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—					
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—					
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—					
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—					
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—					
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.008	—	—	—					
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—					
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—	—					
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	1.9	—	—	—					
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—					
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—					
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—					
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—					
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.06	—	—	—					
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—					
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—	—					
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—					
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	<30	—	—	—					
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.04	—	—	—					
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—					
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—					
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	6.9	7.2	6.8	7.0	7.2	7.0	7.2					
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	1.5	1.8	2.4	2.4	1.3	3.4	4.9					
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	2.7	1.9	1.8	1.7	1.2	1.9	3.7					
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	2.7	0.4	4.7	0.4	<0.1	0.6	0.6					
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	4.6	3.3	2.7	3.1	3.2	2.9	2.8					
				ダイオキシン類											

2023年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:2023年11月28日
期間:2023年 4月 1日～2024年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/27	5/26	6/27	7/31	8/29	9/15	10/13					
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無	無					
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無	無					
3	調整池(損壊)	—	—	—	—	—	—	—					
4	浸出液処理設備(機能) *1	無	無	無	無	無	無	無					
5	防凍措置	—	—	—	—	—	—	—					

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/22	5/16	6/23	7/26	8/30	9/26	10/23					
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無	無					
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無	無					
3	調整池(損壊)	—	—	—	—	—	—	—					
4	浸出液処理設備(機能) *2	無	無	無	無	無	無	無					
5	防凍措置	—	—	—	—	—	—	—					

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ⑤
＜採取位置＞

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞



＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞



2022年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2023年4月26日
 期間:2022年 4月 1日～2023年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年2月 埋立終了

〈最終処分 秋葉処分場(上流)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

[illegible]

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:12/1 検:1/13
---	--	--	--	----------------------------------

＜最終処分 秋葉処分場(下流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/11	採:5/16	採:6/14	採:7/4	採:8/8	採:9/6	採:10/12	採:11/15	採:12/8	採:1/11	採:2/2	採:3/8
				検:4/19	検:5/24	検:6/23	検:7/13	検:8/18	検:9/14	検:10/20	検:11/25	検:12/16	検:1/24	検:2/14	検:3/17
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	全シアン	検出されないこと	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	－	－	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－
27	電気伝導率	－ ms/m	1回以上/月	29	30	30	30	30	29	29	28	28	29	29	30
28	塩化物イオン	－ mg/ℓ	〃	25	26	25	26	25	24	23	21	21.0	22	24	24
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:12/1 検:1/13
---	--	--	--	--------------------------

<最終処分 吉良処分場(上流)> 採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6	採:5/11	採:6/1	採:7/6	採:8/3	採:9/7	採:10/5	採:11/2	採:12/7	採:1/11	採:2/1	採:3/1
				検:4/18	検:5/24	検:6/14	検:7/20	検:8/16	検:9/20	検:10/17	検:11/10	検:12/21	検:1/24	検:2/16	検:3/13
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	14.7	12.6	10.8	13.2	11.3	11.7	12.9	11.5	12.3	11.7	10.9	11.4
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	12	13	11	13	14	17	19	16	17	13	12	13
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:11/30 検:1/13
---	--	--	--	---------------------------

＜最終処分 吉良処分場(下流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6	採:5/11	採:6/1	採:7/6	採:8/3	採:9/7	採:10/5	採:11/2	採:12/7	採:1/11	採:2/1	採:3/1
				検:4/18	検:5/24	検:6/14	検:7/20	検:8/16	検:9/20	検:10/17	検:11/10	検:12/21	検:1/24	検:2/16	検:3/13
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.057	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	18.7	17.3	18.9	20.9	20.4	20.7	22.1	21.0	22.6	22.4	22.8	24.0
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	34	31	29	33	35	40	41	39	40	41	41	41
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:12/1 検:1/13
---	--	--	--	--------------------------

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6 検:4/18	採:5/11 検:5/24	採:6/1 検:6/14	採:7/6 検:7/20	採:8/3 検:8/16	採:9/7 検:9/20	採:10/5 検:10/17	採:11/2 検:11/10	採:12/21 検:1/5	採:1/11 検:1/24	採:2/1 検:2/16	採:3/1 検:3/13
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.3	6.9	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	7.3	7.0
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.9	2.4	5.3	4.5	2.6	1.9	2.5	3.1	2.8	5.6	4.0	5.4
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.4	3.1	3.0	2.3	2.6	2.4	2.9	3.3	3.6	4.2	3.4	2.8
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.4	1.8	3.0	2.2	2.2	3.0	1.2	1.2	1.4	1.2	2.0	1.2
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	6.3	4.6	2.0	2.9	4.7	2.9	5.1	3.9	5.3	5.3	6.8	6.6

ダイオキシン類
 採:12/1 検:1/13

2022年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③

<水質検査結果>〔放流水〕

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

更新日:2023年4月26日

期間:2022年 4月 1日～2023年 3月31日

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6 検:4/18	採:5/11 検:5/24	採:6/1 検:6/4	採:7/6 検:7/20	採:8/3 検:8/16	採:9/7 検:9/20	採:10/5 検:10/17	採:11/2 検:11/10	採:12/21 検:1/5	採:1/11 検:1/24	採:2/1 検:2/16	採:3/1 検:3/13
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00049	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	7.1	7.2	7.3	7.0
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.4	3.1	3.2	5.6	4.1	2.7	2.3	5.3	4.2	1.6	0.6	2.5
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.3	3.3	1.6	2.6	1.7	2.1	1.6	4.2	2.6	2.5	3.4	2.8
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.4	1.2	1.8	2.0	1.4	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	2.0	0.2
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.8	4.0	2.3	3.3	3.0	3.4	3.1	4.7	6.0	4.4	7.7	7.3

ダイオキシン類

採:12/1 検:1/13

2022年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:2023年4月26日
期間:2022年 4月 1日～2023年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

[illegible]

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

[illegible]

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

2021年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①

＜埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量（単位:ton）＞

更新日:2022年4月21日

期間:2021年 4月 1日～2022年 3月31日

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年12月 埋立終了

＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年2月 埋立終了

<最終処分 秋葉処分場(上流)>

採…採取日、検…検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6	採:5/17	採:6/10	採:7/12	採:8/4	採:9/9	採:10/5	採:11/8	採:12/13	採:1/11	採:2/7	採:3/7
				検:4/15	検:5/25	検:6/22	検:7/20	検:8/18	検:9/21	検:10/14	検:11/16	検:12/24	検:1/19	検:2/16	検:3/14
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.61	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	11	9.3	11	11	8.3	12	13	15	11	11	13	14.0
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	4.5	2.9	2.7	2.0	2.5	2.3	2.2	2.6	2.8	2.4	3.4	4.0
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				※ダイオキシン類 採取日:2021年12月1日 ⇒前日の大雨の影響か、 濁りがひどく、再度採取 再採取日:2022年1月27日 検査日:2022年2月24日
---	--	--	--	---

2021年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:2022年4月21日
 期間:2021年 4月 1日～2022年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/6	採:5/17	採:6/10	採:7/12	採:8/4	採:9/9	採:10/5	採:11/8	採:12/13	採:1/11	採:2/7	採:3/7
				検:4/15	検:5/25	検:6/22	検:7/20	検:8/18	検:9/21	検:10/14	検:11/16	検:12/24	検:1/19	検:2/16	検:3/14
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.064	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	31	31	30	30	30	29	29	28	27	27	27	28
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	28	28	27	28	27	25	24	22	22	21	23	23
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				※ダイオキシン類 採取日:2021年12月1日 検査日:2022年1月19日
---	--	--	--	--

＜最終処分 吉良処分場(上流)＞

採…採取日、検…検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/7	採:5/12	採:6/2	採:7/7	採:8/4	採:9/1	採:10/6	採:11/4	採:12/1	採:1/12	採:2/2	採:3/2
				検:4/20	検:5/25	検:6/10	検:7/21	検:8/17	検:9/10	検:10/20	検:11/16	検:12/15	検:1/25	検:2/15	検:3/16
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	11.7	10.8	7.6	8.6	10.5	9.8	9.4	7.5	9.2	12.0	18.1	16.8
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	9.4	8.6	9.2	7.3	10	14	14	10	11	11	14	15
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				※ダイオキシン類 採取日:2021年11月30日 検査日:2022年1月19日
---	--	--	--	---

2021年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-2
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:2022年4月21日
 期間:2021年 4月 1日～2022年 3月31日

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/7	採:5/12	採:6/2	採:7/7	採:8/4	採:9/1	採:10/6	採:11/4	採:12/1	採:1/12	採:2/2	採:3/2
				検:4/20	検:5/25	検:6/10	検:7/21	検:8/17	検:9/10	検:10/20	検:11/16	検:12/15	検:1/25	検:2/15	検:3/16
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	21.8	22.4	19.8	21.2	21.7	21.4	16.9	19.8	20.0	20.4	18.6	19.0
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	37	40	39	57	40	41	43	39	39	35	35	35
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				※ダイオキシン類 採取日:2021年12月1日 検査日:2022年1月19日
---	--	--	--	--

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/7 検:4/20	採:5/12 検:5/25	採:6/2 検:6/10	採:7/7 検:7/21	採:8/4 検:8/17	採:9/1 検:9/10	採:10/6 検:10/20	採:11/4 検:11/16	採:12/1 検:12/15	採:1/12 検:1/25	採:2/2 検:2/15	採:3/2 検:3/16
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000045	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	7.1	7.2	7.1
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	4.5	3.2	5.4	2.4	3.4	1.6	2.2	3.4	2.7	3.9	7.0	3.8
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	4.4	3.7	3.0	3.0	2.1	1.8	2.8	2.4	2.6	3.5	4.4	4.5
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	2.4	2.6	2.0	1.8	4.0	0.6	1.8	2.6	2.8	1.4	3.8	1.0
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	4.9	5.6	4.8	3.4	2.6	4.1	4.5	3.7	3.3	5.3	6.2	7.2

※ダイオキシン類

採取日:2021年12月1日

検査日:2022年1月19日

2021年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③

<水質検査結果>〔放流水〕

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

更新日:2022年4月21日

期間:2021年 4月 1日～2022年 3月31日

採…採取日、検…検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/7 検:4/20	採:5/12 検:5/25	採:6/2 検:6/10	採:7/7 検:7/21	採:8/4 検:8/17	採:9/1 検:9/10	採:10/6 検:10/20	採:11/4 検:11/16	採:12/1 検:12/15	採:1/12 検:1/25	採:2/2 検:2/15	採:3/2 検:3/16
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.1	7.4	7.4	7.0	7.0	6.8	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	1.8	1.5	2.8	2.0	4.2	1.8	1.6	2.9	4.0	2.8	3.0	3.1
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.9	2.3	2.8	2.6	3.1	2.2	2.0	2.8	3.3	3.8	3.0	4.2
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.6	1.2	0.4	1.4	0.6	0.4	0.8	1.0	0.8	0.4	0.6	<0.1
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.3	3.4	4.8	3.5	5.1	3.6	2.7	4.1	4.6	7.9	6.4	7.4

※ダイオキシン類

採取日:2021年12月1日

検査日:2022年1月19日

2021年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:2022年4月21日
期間:2021年 4月 1日～2022年 3月31日

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

[illegible]

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

[illegible]

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

2020年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2021年4月26日
 期間:2020年 4月 1日～2021年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年2月 埋立終了

2020年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:2021年4月26日
 期間:2020年 4月 1日～2021年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(上流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/13	採:5/18	採:6/8	採:7/2	採:8/19	採:9/8	採:10/12	採:11/19	採:12/7	採:1/19	採:2/8	採:3/9
				検:4/22	検:5/27	検:6/19	検:7/16	検:9/1	検:9/16	検:10/20	検:11/30	検:12/16	検:1/29	検:2/18	検:3/22
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	11	11	13	13	13	15	14	13	15	17	12.0	11.0
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	2.5	3.1	4.1	2.8	2.5	3.0	3.7	2.9	4.3	4.8	4.1	4.0
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)															・ダイオキシン類 採:12/1 検:1/7
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

2020年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:2021年4月26日
 期間:2020年 4月 1日～2021年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/13	採:5/18	採:6/8	採:7/2	採:8/19	採:9/8	採:10/12	採:11/19	採:12/7	採:1/19	採:2/8	採:3/9
				検:4/22	検:5/27	検:6/19	検:7/16	検:9/1	検:9/16	検:10/20	検:11/30	検:12/16	検:1/29	検:2/18	検:3/22
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	31	32	32	32	32	31	31	30	30	30	31	32
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	27	30	30	29	29	28	26	25	25	26	27	28
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)					・ダイオキシン類 採:12/1 検:1/7
---	--	--	--	--	-----------------------

〈最終処分 吉良処分場(上流)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

[illegible]

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				・ダイオキシン類 採:12/1 検:1/7
---	--	--	--	------------------------------

2020年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-2
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:2021年4月26日
 期間:2020年 4月 1日～2021年 3月31日

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/1	採:5/13	採:6/3	採:7/1	採:8/5	採:9/2	採:10/7	採:11/4	採:12/2	採:1/6	採:2/3	採:3/3
				検:4/14	検:5/25	検:6/16	検:7/13	検:8/17	検:9/10	検:10/20	検:11/16	検:12/10	検:1/19	検:2/16	検:3/12
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	20.3	13.0	18.7	20.6	17.5	20.5	21.2	21.6	57.8	19.3	20.1	20.3
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	40	34	34	36	33	33	36	43	39	37	38	37
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)					・ダイオキシン類 採:12/1 検:1/7
---	--	--	--	--	-----------------------

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/1 検:4/14	採:5/13 検:5/25	採:6/3 検:6/16	採:7/1 検:7/13	採:8/5 検:8/17	採:9/2 検:9/10	採:10/7 検:10/20	採:11/4 検:11/16	採:12/2 検:12/10	採:1/6 検:1/19	採:2/3 検:2/16	採:3/3 検:3/12
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.1	6.8	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.2	7.4	7.5
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.3	2.4	4.7	3.9	4.6	3.0	1.8	3.3	2.9	2.0	5.2	5.0
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	2.8	3.2	3.4	2.4	3.2	3.2	3.3	3.8	3.6	1.4	4.5	4.5
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	1.2	4.6	1.8	2.2	2.2	1.2	2.4	1.6	1.4	0.6	1.4	2.8
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.6	3.7	4.2	2.5	3.6	4.7	4.9	6.1	6.2	2.6	6.0	6.6

2020年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③

＜水質検査結果＞〔放流水〕
 ＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

更新日:2021年4月26日

期間:2020年 4月 1日～2021年 3月31日

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/1 検:4/14	採:5/13 検:5/25	採:6/23 検:6/16	採:7/1 検:7/13	採:8/5 検:8/17	採:9/2 検:9/10	採:10/7 検:10/20	採:11/4 検:11/16	採:12/2 検:12/10	採:1/6 検:1/19	採:2/3 検:2/16	採:3/3 検:3/12
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00035	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.1	7.7	6.8	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.4	7.5
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	1.4	1.4	1.3	2.6	4.5	2.8	3.3	2.1	2.3	1.3	2.4	2.1
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.7	3.0	1.8	2.2	2.5	3.0	3.6	3.4	3.6	1.5	4.1	3.0
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.8	3.4	2.0	2.6	0.2	1.2	1.8	0.6	0.2	0.8	1.4	0.4
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.4	3.0	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5	5.7	6.4	2.9	8.1	6.8

2019年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2020年4月20日
 期間:2019年 4月 1日～2020年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年2月 埋立終了

<最終処分 秋葉処分場(上流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/16	採:6/10	採:7/16	採:8/5	採:9/5	採:10/10	採:11/11	採:12/9	採:1/8	採:2/12	採:3/12
				検:4/18	検:5/28	検:6/21	検:7/29	検:8/20	検:9/18	検:10/24	検:11/19	検:12/19	検:1/20	検:2/20	検:3/23
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	14	11	9.9	12	12	13	12	15	18	14	12.0	8.6
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	4.4	3.9	3.7	2.6	2.4	2.3	2.6	3.4	4.9	3.7	3.0	2.2
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/28 検:12/24	
---	--	--	--------------------------	--

2019年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

#REF!
 #REF!

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/16	採:6/10	採:7/16	採:8/5	採:9/5	採:10/10	採:11/11	採:12/9	採:1/8	採:2/12	採:3/12
				検:4/18	検:5/28	検:6/21	検:7/29	検:8/20	検:9/18	検:10/24	検:11/19	検:12/19	検:1/20	検:2/20	検:3/23
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.063	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	32	33	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	30	32	31	32	31	29	28	26	27	27	27	27
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/28 検:12/24	
---	--	--	--------------------------	--

<最終処分 吉良処分場(上流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/3	採:5/8	採:6/5	採:7/26	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/4
				検:4/18	検:5/27	検:6/12	検:8/5	検:8/20	検:9/17	検:10/15	検:11/18	検:12/20	検:1/21	検:2/17	検:3/11
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.090	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	15.1	12.8	12.6	11.0	15.1	19.5	30.0	20.0	31.7	28.0	14.4	15.4
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	16	9.9	9.8	12	15	12	12	13	13	12	11	10
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/28 検:12/24	
---	--	--	--	--

＜最終処分 吉良処分場(下流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/3	採:5/8	採:6/5	採:7/26	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/4
				検:4/18	検:5/27	検:6/12	検:8/5	検:8/20	検:9/17	検:10/15	検:11/18	検:12/20	検:1/21	検:2/17	検:3/11
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.057	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	18.5	19.8	16.4	18.3	18.1	17.1	33.0	25.0	32.8	27.0	26.0	21.1
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	33	32	31	29	33	33	35	36	35	37	37	36
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/28 検:12/24	
---	--	--	--------------------------	--

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/8	採:6/5	採:7/3	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/4
				検:4/16	検:5/27	検:6/12	検:7/23	検:8/20	検:9/17	検:10/15	検:11/18	検:12/20	検:1/21	検:2/17	検:3/11
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.2	6.8	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	3.4	3.8	5.3	3.9	4.5	3.6	3.2	4.0	3.7	6.3	2.3	3.9
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	4.6	4.3	3.9	3.3	3.4	4.3	3.2	4.0	3.4	4.2	3.5	3.8
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	2.4	1.6	3.4	3.2	3.6	3.0	2.8	1.6	1.6	3.0	0.6	1.8
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.3	5.0	4.6	3.5	3.9	4.2	4.1	5.5	5.2	4.5	5.5	7.6

2019年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③

＜水質検査結果＞〔放流水〕
 ＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

#REF!

#REF!

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4	採:5/8	採:6/5	採:7/3	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/4
				検:4/16	検:5/27	検:6/12	検:7/23	検:8/20	検:9/17	検:10/15	検:11/18	検:12/20	検:1/21	検:2/17	検:3/11
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.00031	—	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	6.8	7.4	7.2	7.1	7.3	6.9
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.0	2.3	3.6	2.1	2.7	2.4	4.4	2.1	2.6	4.6	2.1	2.4
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.9	3.6	4.4	2.9	2.8	2.9	3.5	2.6	2.9	5.8	5.2	4.2
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	1.0	0.8	3.2	3.0	3.2	3.0	2.8	0.4	2.0	1.6	0.6	1.0
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	9.2	4.4	3.3	4.6	3.8	4.4	5.5	3.6	6.8	6.8	7.9	7.7

2019年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

#REF!
#REF!

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

[illegible]

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

[illegible]

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

平成30年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:平成31年 4月23日
 期間:平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 平成11年2月 埋立終了

<最終処分 秋葉処分場(上流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/11	採:7/9	採:8/9	採:9/10	採:10/9	採:11/13	採:12/10	採:1/15	採:2/18	採:3/11
				検:4/18	検:5/24	検:6/15	検:7/19	検:8/27	検:9/20	検:10/19	検:11/21	検:12/20	検:1/22	検:2/28	検:3/20
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	9.2	9.5	9.8	10	8.5	9.7	9.5	12	14	8.3	9.8	11.0
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	3.0	3.0	2.6	3.9	2.9	2.6	2.4	5.6	7.1	4.4	7.1	4.3
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/29 検:12/25	
---	--	--	--------------------------	--

平成30年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
 <水質検査結果>〔周縁地下水〕

更新日:平成31年 4月23日
 期間:平成30年 4月 1日～平成31年 3月 31日

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/11	採:7/9	採:8/9	採:9/10	採:10/9	採:11/13	採:12/10	採:1/15	採:2/18	採:3/11
				検:4/18	検:5/24	検:6/15	検:7/19	検:8/27	検:9/20	検:10/19	検:11/21	検:12/20	検:1/22	検:2/28	検:3/20
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.04
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.065	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	33	33	33	32	32	31	31	30	30	30	30	31
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	33	30	30	29	28	28	26	25	25	26	28	30
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/29 検:12/25	
---	--	--	--------------------------	--

<最終処分 吉良処分場(上流)> 採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4	採:5/9	採:6/6	採:7/4	採:8/1	採:9/5	採:10/3	採:11/7	採:12/5	採:1/9	採:2/6	採:3/6
				検:4/16	検:5/21	検:6/18	検:7/18	検:8/20	検:9/18	検:10/19	検:11/16	検:12/13	検:1/25	検:2/15	検:3/19
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.063	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	12.8	15.8	14.9	18.8	19.8	19.7	21.2	16.2	24.9	18.7	20.1	15.6
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	11	32	13	16	18	15	14	16	14	14	16	15
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/29 検:12/25	
---	--	--	--------------------------	--

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4	採:5/9	採:6/6	採:7/4	採:8/1	採:9/5	採:10/3	採:11/7	採:12/5	採:1/9	採:2/6	採:3/6
				検:4/16	検:5/21	検:6/18	検:7/18	検:8/20	検:9/18	検:10/19	検:11/16	検:12/13	検:1/25	検:2/15	検:3/19
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
19	チラウム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—	—
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	14.3	13.0	16.1	18.2	20.2	16.5	19.2	16.7	18.2	19.4	19.2	15.2
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	28	16	27	33	41	23	29	28	31	33	30	29
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)			・ダイオキシン類 採:11/29 検:12/25	
---	--	--	--------------------------	--

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/9	採:6/6	採:7/4	採:8/1	採:9/5	採:10/3	採:11/7	採:12/5	採:1/9	採:2/6	採:3/6
				検:4/16	検:5/21	検:6/18	検:7/18	検:8/20	検:9/18	検:10/10	検:11/16	検:12/13	検:1/25	検:2/15	検:3/19
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	<30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.0011	—	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.1	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.3	3.1	2.9	3.6	2.4	2.0	3.7	3.6	4.4	7.2	5.7	6.0
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	4.6	2.8	4.5	4.4	3.3	2.4	3.6	3.4	3.7	6.2	4.2	4.8
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	2.4	0.4	2.0	3.1	2.0	1.2	3.0	2.8	2.6	1.2	1.4	3.2
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	4.7	3.2	4.5	3.9	3.6	2.1	5.9	3.6	4.0	5.5	4.5	6.9

平成30年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③

＜水質検査結果＞〔放流水〕
 ＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

更新日:平成31年 4月23日
 期間:平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日
 採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/4 検:4/16	採:5/9 検:5/21	採:6/6 検:6/18	採:7/4 検:7/18	採:8/1 検:8/20	採:9/5 検:9/18	採:10/3 検:10/10	採:11/7 検:11/16	採:12/5 検:12/13	採:1/9 検:1/25	採:2/6 検:2/15	採:3/6 検:3/19
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	〃	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—	—	0.0012	—	—	—	—
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.7	1.9	2.5	2.4	1.4	1.7	1.6	1.4	4.5	2.6	4.2	2.4
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	4.5	3.8	4.8	4.2	3.0	2.3	2.0	2.6	4.8	3.1	4.5	3.9
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	1.0	0.8	2.0	1.7	1.4	0.7	1.8	1.6	0.4	0.4	0.6	3.2
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.3	4.6	6.4	5.0	3.6	3.4	4.7	4.0	7.2	5.4	7.4	8.2

平成30年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:平成31年 4月23日
期間:平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

[illegible]

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

[illegible]

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]